

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02898

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021297

Общество с ограниченной ответственностью "Стальные двери МЕГИ" (ООО "Стальные двери МЕГИ").
Адрес: 450095, РОССИЯ, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Глазовская, дом 1/1. ОГРН:
1090280022205. Телефон: 83472947102. Факс: 83472947102. Электронная почта: irina@megi.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Стальные двери МЕГИ" (ООО "Стальные двери МЕГИ").
Адрес: 450095, РОССИЯ, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Глазовская, дом 1/1. ОГРН:
1090280022205. Телефон: 83472947102. Факс: 83472947102. Электронная почта: irina@megi.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные стальные однопольные глухие типа ПДС-1 и с остеклением до 25% типа ПДС-1(О), габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2300 мм и ширине от 800 мм до 1200 мм, двупольные глухие типа ПДС -2 и с остеклением до 25% типа ПДС -2(О), габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2300 мм и ширине от 1200 мм до 2000 мм, толщиной полотна не менее 64 мм, остекление - стекло пожаростойкое многослойное марки «Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW 60», общей толщиной 28 мм (ТУ 5924-001-61067415-09), выпускаемые по ТУ 5262-001-61166693-2012 с изм. № 1. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости - EI60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 196-С/ТР-18 от 14.03.2018 г., № 197-С/ТР-18 от 14.03.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ РСК.RU.0001.P390913 от 14.11.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.03.2018 по 15.03.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Гомзов

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия